



Общество с ограниченной ответственностью

ул. Гороховая, д. 63/2, лит. А, Санкт-Петербург, 191180  
Тел.: (812) 610-04-04, факс: 458-54-19  
E-mail: peterburggaz@pgaz.spb.ru  
http: www.peterburggaz.spb.ru  
ОГРН 1047833005406  
ИНН 7838017541 КПП 783450001

14.11.2016 03-04/11-7236

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газопотребления / газораспределения, не принадлежащей ООО «ПетербургГаз»

**Заявитель:** [REDACTED]

**Основание для выдачи технических условий:**

- запрос о предоставлении технических условий на подключение к газопроводу, не принадлежащему ООО «ПетербургГаз» от 08.11.2016 г. № б/н;
- отказ заявителя от подключения к сетям ООО «ПетербургГаз» от 08.11.2016 г. № б/н;
- согласие-поручение собственника газопровода на выдачу технических условий на подключение объекта капитального строительства заявителя к его сети от 01.11.2016 г. № б/н.

**Объект газоснабжения:** баня.

**Местонахождение подключаемого объекта капитального строительства:**  
[REDACTED]

**Направление (характер) использования газа:** бытовые нужды.

**Подключаемое оборудование:** газоиспользующее оборудование Заявителя.

**Суммарный максимальный часовой расход газа\*:** 5,00 м<sup>3</sup>/ч.

**Сведения о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение):** полиэтиленовый газопровод среднего давления Дн 63 мм, принадлежащий [REDACTED]

**Пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе:** газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа).

**Точка подключения:** полиэтиленовый газопровод среднего давления Дн 63 мм, проложенный вдоль наружной границы участка по Счастливой улице.

**Прочие условия подключения:** обеспечение Заявителем подключаемого объекта приборами учета газа.

**Мероприятия, рекомендуемые в целях обеспечения безопасного газоснабжения:** проектную документацию Заявителя согласовать с ООО «ПетербургГаз».

**Срок действия технических условий:**

Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года со дня выдачи;

По истечении срока действия технических условий или изменении условий заявки Заявитель получает новые технические условия.

\* наибольшая величина расхода газа должна определяться при одновременном использовании газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, как правило, в соответствии с паспортными данными на подключаемое оборудование

**Начальник департамента  
технического развития**

Гуенко А.Н.  
414-99-84



**И.В. Андреев**